

Molnbyggens Jakt Ekonomisk förening  
Stefan Lindh  
Hansesgatan 11  
784 43 BORLÄNGE

## **ÖVERMO 9:40, ansökan avloppsanläggning**

### **Bakgrund**

Ansökan inkom 2006-11-15. På fastigheten finns sedan tidigare en infiltrationsanläggning för disk- och tvättvatten som belagts med användningsförbud. Någon annan avloppslösning än slutna tank bedöms inte vara möjlig på fastigheten.

Befintlig slamavskiljare med infiltration tas lämpligen bort i samband med installationen av slutna tank.

### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja tillstånd till enskild avloppsanläggning med slutna tank för wc-, disk- och tvättavloppsvatten enligt inlämnad ansökan, med följande villkor:

1. tankens volym skall vara minst tre kubikmeter.
2. ledningar och tank placeras frostfritt alternativt frostisolerats.
3. avloppsledning och tank är luftad.
4. tank är försedd med nivåalarm.
5. tanken är placerad på stadigt underlag av sand eller liknande med en tjocklek av minst 0,25 meter.
6. sand eller liknande fylls på till minst 0,25 meter ovanpå tanken.
7. om tanken ligger helt eller delvis under grundvattennivån ska tanken förankras i betongplatta eller berg med band av korrosionsbeständigt material.
8. innan återfyllning utförs skall anmälan om besiktning göras till miljökontoret. Alternativt skall fotodokumentation redovisas för miljökontoret.
9. tanken skall vara åtkomlig för slamsugningsbil. Avståndet mellan tanken och bilens uppställningsplats bör inte överstiga 20 meter.
10. slamsugning ska ske efter behov, dock minst vartannat år, och utföras av Leksand vatten.



11. avloppsanläggningen skall underhållas och skötas så att olägenheter inte uppkommer.

12. Anläggningen skall vara påbörjad inom två år och färdigställd inom fem år. I annat fall förfaller tillståndet.

**Beslutande**

Olle Ryberg  
Miljöinspektör

**Avgift**

3600 kr, faktura skickas separat

**Kopia till**

Leksand Vatten