



BILAGA 1.

Molnbyggens Jakt Ekonomisk förening
Stefan Lindh
Hansesgatan 11
784 43 BORLÄNGE

ÖVERMO 9:40, ansökan avloppsanläggning

Bakgrund

Ansökan inkom 2006-11-15. På fastigheten finns sedan tidigare en infiltrationsanläggning för disk- och tvättvatten som belagts med användningsförbud. Någon annan avloppslösning än sluten tank bedöms inte vara möjlig på fastigheten.

Befintlig slamavskiljare med infiltration tas lämpligen bort i samband med installationen av sluten tank.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja tillstånd till enskild avloppsanläggning med sluten tank för wc-, disk- och tvättavloppsvatten enligt inlämnad ansökan, med följande villkor:

1. tankens volym skall vara minst tre kubikmeter.
2. ledningar och tank placeras frostfritt alternativt frostisolas.
3. avloppsledning och tank är luftad.
4. tank är försedd med nivåarm.
5. tanken är placerad på stadigt underlag av sand eller liknande med en tjocklek av minst 0,25 meter.
6. sand eller liknande fylls på till minst 0,25 meter ovanpå tanken.
7. om tanken ligger helt eller delvis under grundvattennivån ska tanken förankras i betongplatta eller berg med band av korrosionsbeständigt material.
8. innan återfyllning utförs skall anmälan om besiktning göras till miljökontoret. Alternativt skall fotodokumentation redovisas för miljökontoret.
9. tanken skall vara åtkomlig för slamsugningsbil. Avståndet mellan tanken och bilens uppställningsplats bör inte överstiga 20 meter.
10. slamsugning ska ske efter behov, dock minst vartannat år, och utföras av Leksand vatten.



11. avloppsanläggningen skall underhållas och skötas så att olägenheter inte uppkommer.

12. Anläggningen skall vara påbörjad inom två år och färdigställd inom fem år. I annat fall förfaller tillståndet.

Beslutande

Olle Ryberg
Miljöinspektör

Avgift

3600 kr, faktura skickas separat

Kopia till

Leksand Vatten