

LEKSANDS KOMMUN  
Miljökontoret  
Curt Näsman  
0247/80152

DELEGATIONSPROTOKOLL  
1996-07-15

§ 82

Dnr 96/061  
94/065

Korpholens Älglag  
c/o Jan Lindell  
Övermo 5591  
793 35 LEKSAND

Övermo 9:30, Åkersbodarna, ansökan avloppsanläggning.

*I delegation för miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar miljöchef  
Curt Näsman*

att bevilja tillstånd till enskild avloppsanläggning med slamavskiljare och markinfiltration för disk- och tvättavloppsvatten.

att slamavskiljaren skall ha en våtvoly m på minst 1,1 m<sup>3</sup> och vara i tvåkammarutförande.

att infiltrationen skall ha en yta på minst 20 m<sup>2</sup> och skall förläggas enligt situationsplan.


att infiltrationen skall utföras ca 40 cm under befintlig markyta.  
Området kommer att fyllas med 60-70 cm sand.

att innan återfyllning utförs skall anmälan om besiktning göras till miljökontoret.

att anläggningen i övrigt utförs enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar och sköts så att sanitär olägenhet inte uppstår.

att anläggningen skall vara påbörjad inom 2 år och färdigställd inom 5 år.  
I annat fall förfaller tillståndet.

MILJÖKONTORET



Curt Näsman  
Miljöchef

Avgift 1500:-

Kommunfullmäktige i Leksands kommun har 1995-12-20 § 94 beslutat att avgiften för behandling av ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning skall vara 1500 kronor.  
FAKTURA SKICKAS SEPARAT.